

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČERPAČÍ STANICE (DČS)

Podmínky užívání domovní čerpačící stanice (DČS)

1. Do čerpačící jímky je zakázáno připojení z jiných zdrojů, než jsou odpadní vody vzniklé provozem domácnosti (kuchyně, hygienické místnosti, prádelna atp.)
2. Uživatel DČS se zavazuje dodržovat kanalizační řád podle zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 sb.

Dále byl uživatel DČS seznámen se zákazem vypouštění pro tyto látky:

- písek, malta, beton, žiletky, hřebíky
- textilie, silonové punčochy, provazy, tkaničky, papírové pleny, hygienické vložky, tampony, hygienické ubrousky, preservativy
- tuby od zubní pasty, ušní tyčinky, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky, střeva
- oleje - včetně potravinářských, tuky, jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky
- obsah stávajících jímek, septiků a žump (negativně ovlivňují čistící proces v čistírně odpadních vod, způsobují likvidaci bakterií, mohou způsobit poruchu, nebo poškození čerpadla DČS a často obsahují výše uvedené látky
- dešťové vody a vody z bazénů
- všechny ostatní látky, které mohou způsobit poruchu čerpadla a elektroinstalace nebo jiné poškození DČS, případně svými vlastnostmi negativně ovlivnit čistící proces v čistírně odpadních vod

3. Je zakázáno a nebezpečné:

- provádět ruční čerpání jímky
- parkovat dopravní prostředky nad jímkou a jízda dopravními prostředky přes jímku, která není opatřena jezdeckou deskou s pojízdným poklopem
- vstupovat do rozvodné skříně DČS za účelem opravy el. zařízení, zasahovat do ovládací jednotky DČS a neprovádět zásahy v elektroinstalaci ovládaní technologie DČS (změna jištění, sledu fází, apod.)

4. Je povoleno a doporučujeme:

uživatel může provádět manipulaci s čerpadlem, jen v případě údržby čerpadla popř. plaváku, **ale vždy za podmínky vypnutí hlavního vypínače (jistice) DČS.**

V případě poruchy, kterou nelze uživatelem odstranit volejte :

DISPEČINK VHS BENEŠOV s.r.o. tel: 840 205 206

Upozorňujeme, že nedodržením výše uvedených podmínek a porušení kanalizačního řádu může dojít k havárii technického zařízení DČS.

Náklady na výjezd pohotovosti VHS Benešov s.r.o. a opravu budou účtovány vlastníku nemovitosti, u které došlo k poškození zařízení.

5. Upozorňujeme, že za neplnění povinností uživatele dle uvedených podmínek, může být udělena pokuta až do výše 50.000,- Kč. Opakované neplnění povinností může být důvodem k odpojení domovní čerpačící stanice od kanalizace a odepření poskytovaných služeb.

V MRAČI Č.P. DNE ZA UŽIVATELE

podpis